

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» июль 2025 г., 53250061000215466266

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и
Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Новгородской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» июль 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2507/003-53/145-П/АВП

(дата и время составления акта)

Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16

(место составления акта)

Акт выездная проверка

Плановая

(плановой / внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездная проверка
от « 03 » июль 2025 г., № 2507/003-53/145-П/РВП, учетный номер проверки 53250061000215466266.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездная проверка, учетный номер выездная проверка в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Мястенькова Юлия Валерьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Новгородской области (государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору)
- Исмаилов Мурад Фикретович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Новгородской области (государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездная проверка. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездная проверка, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездная проверка)

4. К проведению выездная проверка были привлечены:

специалисты:

- Гарбузова Юлия Олеговна - Инженер

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность экспертов, с указанием ссылки на статус эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; сооружения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; территории, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемых лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "БОРОВИЧСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАБОТЫ" ИНН 5320009643, адрес регистрации юридического лица: 174409, НОВГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ, БОРОВИЧСКИЙ, БОРОВИЧИ, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д. 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное номер налогоплательщика, адрес организации (ее фактос, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственный за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» июль 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «16» июль 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездная проверка приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указываются основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

09 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездная проверка совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «07» июль 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «16» июль 2025 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотр от 16.07.2025 №6/н

2) истребование документов

(указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «07» июль 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «16» июль 2025 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребование документов от 16.07.2025 №6/н

3) испытание

(указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «10» июль 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «10» июль 2025 года, 13 час. 00 мин.

по месту: обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16, обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16, обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16, обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16, обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16, обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16, обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол испытание от 10.07.2025 №59-25 СПС (административно-жилой корпус), протокол испытание от 10.07.2025 №60-25 СОУЭ (административно-жилой корпус), протокол испытание от 10.07.2025 №61-25 СПС (здание клуба), протокол испытание от 10.07.2025 №62-25 СОУЭ (здание клуба), протокол испытание от 10.07.2025 №63-25 СПС (столовая), протокол испытание от 10.07.2025 №64-25 СОУЭ (столовая)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездная проверка были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. • проект на здание с показателями, характеризующими строительные конструкции. • технический паспорт на здание. • сведения (справка) о количестве людей (детей, персонала) одновременно находящихся в здании. • журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. • инструкцию о мерах пожарной безопасности. • документы (приказы) о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. • инструкцию по действиям персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара) в соответствии с требованиями норм. • инструкцию о действиях обслуживающего персонала на случай пожара. • журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. • журнал учета первичных средств пожаротушения. • документы, подтверждающие проведение практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты в соответствии с требованиями норм. • документы, подтверждающие прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу в соответствии с требованиями норм. • документы, подтверждающие прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа в соответствии с требованиями норм. • документы, подтверждающие прохождение обучения руководителем и (или) лицами ответственными за пожарную безопасность в соответствии с требованиями норм. • документы, подтверждающие определение порядка и сроков проведения противопожарных инструктажей в соответствии с требованиями норм. • программы проведения вводного, первичного противопожарных инструктажей и график проведения повторного противопожарного инструктажа. • декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм. • документы, подтверждающие проведение проверки работоспособности систем

противопожарной защиты объекта (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) в соответствии с требованиями норм. • документы, подтверждающие оборудование здания автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией в соответствии с требованиями норм (проектная документация, акты монтажа, приема в эксплуатацию, контрольных испытаний). • документы, подтверждающие проведение работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, стрелец-мониторинг)(договоры на техническое обслуживание). - документы, подтверждающие обеспечение здания системой пожарной сигнализации с дублированием светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в соответствии с требованиями норм. • документы, подтверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (проведение работ не реже 1 раза в год) в соответствии с требованиями норм. • документы (акты) проверок источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, гидранты), а также техническую документацию, содержащую сведения об объеме водоемов. • документы, подтверждающие проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов в соответствии с требованиями норм. • документы, сертификаты на покрытые полов в общих коридорах, тамбурах, холлах, вестибюлях, фойе, лестничных клетках, спальнях и зальных помещениях в соответствии с требованиями норм (с указанием места применения). • документы, сертификаты на декоративно-отделочные материалы, применяемые для отделки потолков в коридорах, фойе, вестибюлях, тамбурах, холлах, лестничных клетках, спальнях и зальных помещениях, коридорах в частности на каркасы подвесных потолков в соответствии с требованиями норм (с указанием места применения). • документы, подтверждающие расчет категорий помещений складского и производственного назначения, по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в соответствии с требованиями норм. • документы, сертификаты в которых содержатся сведения о показателях пожарной опасности transparentов и баннеров, размещенных на фасаде здания в соответствии с требованиями норм (с указанием места применения); • документы, подтверждающие оборудование здания эвакуационным освещением в соответствии с требованиями норм (проект на эвакуационное освещение, акт монтажа, приемки в эксплуатацию, контрольных испытаний). • документы, подтверждающие проведение эксплуатационных испытаний наружных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний в соответствии с требованиями норм. • документы, подтверждающие обработку огнезащитным составом деревянных конструкций кровли в соответствии с требованиями норм. • документы, подтверждающие проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год в соответствии с требованиями норм. • документы на системы противопожарной защиты (противопожарные двери, люки): акты монтажа, паспорта, договор на техническое обслуживание, акты проверки.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) исполняющиеся в распоряжения контрольного (назорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездная проверка установлено:

1. Руководителем организации не обеспечена исправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука, предусмотренный требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в следующих помещениях: - комната № 4 на 1 этаже (изолятор); - комната № 2 на 1 этаже (отделение милосердия); - комната № 17 на 1 этаже (отделение милосердия); - комната № 12 на 1 этаже (отделение милосердия); - комната № 28 на 2 этаже; - бухгалтерия на 2 этаже; - комната № 39 на 3 этаже; - комната № 34 на 3 этаже. (ст. 6, ст. 54, ст. 81, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Протокол испытаний ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Новгородской области от 10.07.2025 № 60-25 «СОУЭ»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский район, г.Боровичи, ул. Розы Люксембург, дом 16 (административно-жилой комплекс)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

2. Руководителем организации не обеспечена исправность системы пожарной сигнализации (согласно записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты обслуживающей организации от 11.06.2025: система пожарной сигнализации не соответствует требованиям пожарной безопасности)(ст. 6, ст. 54, ст. 81 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной

безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

3. Расход воды в сети внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требуемому 2,5 л/с (согласно акту от 14 мая 2025 года № 32 «Испытаний ВПВ (ПК) на работоспособность и водоотдачу», расход воды составляет 2,06 л/с) (ст. 6, ст. 62, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54, п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 7.6, п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»).. Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
4. Расход воды на наружное пожаротушение здания класса функциональной пожарной опасности Ф. 1.1 не соответствует требуемому (20 л/с) (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.1, 4.2, п. 5.2 таблица 2 Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»).. Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
5. Коридор на втором этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией (ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»)). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
6. Коридор на третьем этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией (ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»)). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
7. Помещение прачечной и прилегающие к нему помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»)). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Помещения бывшего бассейна и прилегающие к нему помещения (сауны) не оборудованы системой пожарной сигнализации в

8. соответствии с требованиями норм (ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
9. Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты или ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
10. Руководителем организации не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией (фактически технический паспорт не актуализирован)(ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
11. Здание клуба класса функциональной пожарной опасности Ф. 2.1, соединённое переходом со зданием пищеблока класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, в месте выхода из здания в переход не отделено противопожарными перегородками (стенами) 1-го типа из НГ с соответствующим заполнением дверного проёма (ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.19 СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
12. Лестничная клетка в здании пищеблока на уровне 1 и 2 этажей не оборудована дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (ст.4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
13. Запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в основном здании не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически имеется возможность запираания дверей эвакуационных выходов изнутри на ключ) (ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020). Место выявления

нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

(указываются выгоды по результатам проведения выездных проверок: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, касающегося предмета выездных проверок; 2) вывод о выполнении нарушений обязательных требований (с указанием обязательных требований, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, касающихся доказательств нарушения обязательных требований), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, касающегося предмета выездных проверок; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 16.07.2025 №б/н
2. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 16.07.2025 №б/н
3. протокол испытания от 10.07.2025 №59-25 СПС (административно-жилой корпус)
4. протокол испытания от 10.07.2025 №60-25 СОУЭ (административно- жилой корпус)
5. протокол испытания от 10.07.2025 №61-25 СПС (здание клуба)
6. протокол испытания от 10.07.2025 №62-25 СОУЭ (здание клуба)
7. протокол испытания от 10.07.2025 №63-25 СПС (столовая)
8. протокол испытания от 10.07.2025 №64-25 СОУЭ (столовая)
9. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16)
10. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реализации), исполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, касающиеся доказательств нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Новгородской области (государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору) Мясенкова Юлия Валерьевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

64302CA0BE7A31DF89ACC341E0E4CEB9
Владелец Мясенкова Юлия Валерьевна
Действителен с 28.05.2025 по 21.08.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Мясенкова Юлия Валерьевна - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Новгородской области (государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору), телефон: 88166420060, e-mail: myastenkova.uv@53.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

