


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«07» июня 2024 г., 53240061000207870608
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ


**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и
Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Новгородской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» июня 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2406/003-53/130-П/ВП

(дата и время составления акта)

Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.63

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «07» июня 2024 г., № 2406/003-53/130-П/ВП, учетный номер проверки 53240061000207870608.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Мясенкова Юлия Валерьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Новгородской области (государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору)
2. Александрова Анастасия Ивановна – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием ссылкой о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16

(указывается адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "БОРОВИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 5320009643, адрес регистрации юридического лица: НОВГОРОДСКАЯ, БОРОВИЧСКИЙ, БОРОВИЧИ, УЛИЦА, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 16

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (не фактислов, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие объектам требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» июня 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «28» июня 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического и. ч.а. выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)**проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...**

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

12 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:****1) истребование документов**(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «17» июня 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «20» июня 2024 года, 18 час. 00 мин.

по месту: обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 17.06.2024 №б/н

2) инструментальное обследование(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «17» июня 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «17» июня 2024 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 17.06.2024 №б/н

3) осмотр(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «17» июня 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «28» июня 2024 года, 10 час. 00 мин.

по месту: обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 28.06.2024 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. инструкция о действиях обслуживающего персонала на случай пожара; журнал учета инструктажей; документы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; документы, подтверждающие проведение практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты в соответствии с требованиями норм; документы, подтверждающие прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу в соответствии с требованиями норм; документы, подтверждающие прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа в соответствии с требованиями норм; документы, подтверждающие прохождение обучения руководителей и (или) лицами ответственными за пожарную безопасность в соответствии с требованиями норм; программы проведения вводного, первичного противопожарных инструктажей и график проведения повторного противопожарного инструктажа; документы, подтверждающие прохождение обучения мерам пожарной безопасности по дополнительным программам в области пожарной безопасности; декларацию пожарной безопасности; документы (акты проверок) работоспособности автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм; документы, подтверждающие оборудование здания автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией в соответствии с требованиями норм; документы, подтверждающие обеспечение здания системой автоматической пожарной сигнализации дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в соответствии с требованиями норм; документы, подтверждающие порядок и сроки проведения вентиляционных работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (проведение работ не реже 1 раза в год) в соответствии с требованиями норм; документы (акты) проверок источников наружного противопожарного водоснабжения; документы (акты) проверок внутреннего противопожарного водоснабжения, а также документы, подтверждающие проведение регламентных работ по поддержанию его в исправном состоянии; документы, сертификаты на покрытие полов в общих коридорах, тамбурах, холлах, фойе в соответствии с требованиями норм (с указанием места применения); сертификаты на декоративно-отделочные материалы; документы, подтверждающие расчет категорий помещений складского и производственного назначения, по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8

Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм; документы, сертификаты на декоративно-отделочные материалы, облицовочные материалы (стены и потолки) в лестничных клетках, вестибюлях, лифтовых холлах в соответствии с требованиями норм (с указанием места применения); документы, сертификаты на покрытие полов в лестничных клетках, вестибюлях, лифтовых холлах в соответствии с требованиями норм (с указанием места применения);

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не работоспособна (согласно записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 04.06.2024) (ст. 6, ст. 54, ст. 81, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Расход воды в сети внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требуемому 2,5 л/с (согласно записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 20.05.2024) (ст. 6, ст. 62, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 7.6, п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Расход воды на наружное пожаротушение здания класса функциональной пожарной опасности Ф. 1.1 не соответствует требуемому (20 л/с) (фактическое значение водоотдачи составляет 6,3 л/с) (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.1, 4.2, п. 5.2 таблица 2 Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Коридор на втором этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией (ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Коридор на третьем этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией (ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Помещение прачечной и прилегающие к нему помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

7. Помещения согласно экспликация к техническому паспорту на здание №№ 11-19, 24,25 не оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

8. Ширина эвакуационного выхода в отделении милосердия менее 1,2 м (ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

9. Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты или ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении (реализации) решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод об выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 17.06.2024 №б/н
2. протокол инструментального обследования от 17.06.2024 №б/н
3. протокол осмотра от 28.06.2024 №б/н
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16)
5. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составляемые по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (далее их составление и реализации), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (Главный государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору) Семенов Артем Юрьевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0A7B941F9DAE255B06716F045331B0C4
Владелец: Семенов Артем Юрьевич
Действителен с 08.08.2023 по 31.10.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Семенов Артем Юрьевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (Главный государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору), телефон: 88166420060, e-mail: semenovau@53.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) в должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода

