

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездная проверка в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» июль 2025 г., 53250061000215466266

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и
Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Новгородской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» июль 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2507/003-53/145-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездная проверка от «03» июль 2025 г., № 2507/003-53/145-П/ПВП, учетный номер проверки 53250061000215466266.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездная проверка, учетный номер выездная проверка в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Мясенкова Юлия Валерьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Новгородской области (государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору)

2. Исмаилов Мурад Фикретович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Новгородской области (государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездная проверка. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездная проверка, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездная проверка)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Розы Люксембург, Дом 16

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "БОРОВИЧСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАБОТЫ" ИНН 5320009643, адрес регистрации юридического лица: 174409, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОВИЧСКИЙ, БОРОВИЧИ, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д. 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» июль 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «16» июль 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездная проверка, а также дата и время фактического окончания выездная проверка, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

09 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролирующему лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководителем организации не обеспечена исправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука, предусмотренный требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в следующих помещениях: - комната № 4 на 1 этаже (изолятор); - комната № 2 на 1 этаже (отделение милосердия); - комната № 17 на 1 этаже (отделение милосердия); - комната № 12 на 1 этаже (отделение милосердия); - комната № 28 на 2 этаже; - бухгалтерия на 2 этаже; - комната № 39 на 3 этаже; - комната № 34 на 3 этаже. (ст. 6, ст. 54, ст. 81, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Протокол испытаний ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Новгородской области от 10.07.2025 № 60-25 «СОУЭ»).. Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский район, г.Боровичи, ул. Розы Люксембург, дом 16 (административно-жилой комплекс)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
2. Руководителем организации не обеспечена исправность системы пожарной сигнализации (согласно записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты обслуживающей организации от 11.06.2025: система пожарной сигнализации не соответствует требованиям пожарной безопасности)(ст. 6, ст. 54, ст. 81 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).. Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
3. Расход воды в сети внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требуемому 2,5 л/с (согласно акту от 14 мая 2025 года № 32 «Испытаний ВПВ (ПК) на работоспособность и водоотдачу», расход воды составляет 2,06 л/с) (ст. 6, ст. 62, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54, п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 7.6, п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»).. Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

4. Расход воды на наружное пожаротушение здания класса функциональной пожарной опасности Ф. 1.1 не соответствует требуемому (20 л/с) (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.1, 4.2, п. 5.2 таблица 2 Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

5. Коридор на втором этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией (ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

6. Коридор на третьем этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией (ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

7. Помещение прачечной и прилегающие к нему помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

8. Помещения бывшего бассейна и прилегающие к нему помещения (сауны) не оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

9. Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты или ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

10. Руководителем организации не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией (фактически технический паспорт не актуализирован)(ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

11. Здание клуба класса функциональной пожарной опасности Ф. 2.1, соединённое переходом со зданием пищеблока класса функциональной пожарной опасности Ф. 5.1, в месте выхода из здания в переход не отделено противопожарными перегородками (стенами) 1-го типа из НГ с соответствующим заполнением дверного проёма (ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.19 СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

12. Лестничная клетка в здании пищеблока на уровне 1 и 2 этажей не оборудована дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (ст.4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

13. Запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в основном здании не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически имеется возможность запереть двери эвакуационных выходов изнутри на ключ) (ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020). Место выявления нарушения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (Главный государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору) Семёнов Артём Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

64302CA0BE7A31DF89ACC341E0E4CEB9
Выдлен: Мясенкова Юлия Валерьевна
Действителен с 28.05.2025 по 31.08.2026

Подпись

Мясенкова Юлия Валерьевна - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Новгородской области (государственный инспектор Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору), телефон: 88166420060, e-mail: myastenkova.uv@53.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

