



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@mail.ru

174411, г. Боровичи, ул.
Ленинградская, д.63

(место составления акта)

« 30 » мая 2016г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности

№ 164

На основании: распоряжения ОНД по Боровичскому и Любытинскому районам УНДиПР ГУ
МЧС России по Новгородской области от «11» мая 2016 года №164

(вид документа о проведении проверки с указанием реквизитов)

проведена: плановая, выездная проверка ДОМ-ИНТЕРНАТ ОАУСО «БОРОВИЧСКИЙ ДОМ
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ», г.Боровичи, ул. Р.Люксембург 16.

(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОРОВИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ», юридический адрес: г.Боровичи, ул. Р.Люксембург 16, ИНН 5320018729

(наименование правообладателей объекта защиты – юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)

предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Дата и время проведения проверки:

С «17» мая 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов
«30» мая 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней (8 часов)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

«17» мая 2016г. в 10 час.00 мин. Мануш Директор Манучарян Артик Самвелович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку: Государственный инспектор Боровичского и
Любытинского районов по пожарному надзору Сакович Ольга Олеговна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекалось

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Манучаряном А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

- рассмотрены документы ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОРОВИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»:

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г.Боровичи, ул. Р.Люксембург 16.
(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

Дом интернат расположен в восточной части города, занимает территорию площадью 1,2 гектара. Территория обнесена металлическим забором и имеет три въезда на территорию. Здание основного корпуса общей площадью 2101,4 кв.метра, представляет собой 3 этажное здание 2 степени огнестойкости. Здание принадлежит ОАУСО "Боровичский дом-интернат" на правах оперативного управления на основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом области Администрации Новгородской области от 19.07.2006 года № 329 (свидетельство о гос. регистрации права 53-АБ №453772). В здании дома-интерната находятся 111 обеспечиваемых, в том числе 30 маломобильных и неспособных самостоятельно передвигаться. По функциональной пожарной опасности здание относится к Ф 1.1. Помещения оборудованы АПС и СОУЭ согласно норм.

выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение на территории предприятия не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети.	пп. 2.11, 2.13, 8.5 СНиП 2.04.02-84*; ст.62, 68 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.4, 8.6 СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения"	Директор Манучарян А.С.
2	В комнатах для проживания отсутствуют локальные планы эвакуации размером 400 x 300 мм.	п. 3, 125 ППБ 01-03; п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»	Директор Манучарян А.С.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)Отметка о применении технических средств:
не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился
4. Фототаблица: не составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: отсутствуют
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: предписание № 164/1/1 от 30.05.2016г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:
 - список инструктажа работников от 17.05.2016г. на 1 л. в 1 экз.
 - акт по эвакуации от 18.05.2016г. на 1 л. в 1 экз.
 - правоустанавливающие и нормативные документы на 5 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Сакович Ольга Олеговна

«30» мая 2016г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Манучарян Артик Самвелович(фамилия, имя, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» мая 2016г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99

VIII, 2015