



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: [gpn-nov@yandex.ru](mailto:gpn-nov@yandex.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: [GPNBOR@mail.ru](mailto:GPNBOR@mail.ru)

174411, г. Боровичи, ул.  
Ленинградская, д.63

(место составления акта)

« 05 » октября 2016г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности

№ 322

На основании: распоряжения ОНДиПР по Боровичскому и Любытинскому районам УНДиПР ГУ  
МЧС России по Новгородской области от «29» сентября 2016 года № 322

(вид документа о проведении проверки с указанием реквизитов)

проведена: внеплановая, выездная проверка ОТДЕЛЕНИЕ ОАУСО «БОРОВИЧСКИЙ ДОМ-

(вид проверки)

ИНТЕРНАТ», Боровичский район, д.Железково, д.25

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОРОВИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ  
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ», юридический адрес: г. Боровичи, ул. Р.Люксембург, д. 16, ИНН  
5320009643

(наименование правообладателей объекта защиты – юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)  
предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Дата и время проведения проверки:

С «04» октября 2016 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1 час  
«05» октября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня  
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

«04» октября 2016г. в 09 час.30 мин.  Директор Манучарян Артик Самвелович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя)

Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку: Государственный инспектор Боровичского и  
Любытинского районов по пожарному надзору Квасков Алексей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных  
организаций: не привлекалось

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием  
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Директор Манучарян Артик Самвелович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОРОВИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: д.Железково, д.25.  
(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

Здание ОАУСО «БОРОВИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» по адресу: Боровичский район, д.Железково, д.25 двухэтажное, кирпичное, перекрытия ЖБ плиты, кровля битумная, 2й степени огнестойкости, площадь 778,6 кв.м. Освещение электрическое, отопление централизованное, здание оборудовано АПС с выводом сигнала о сработке АПС на пульт пожарной охраны и СОУЭ. Помещения укомплектованы исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований норм. Здание находится в собственности КУМИ Администрации Боровичского муниципального района и закреплено за учреждением на праве оперативного управления согласно договора №147 от 23.04.2004г. Расчет пожарного риска в соответствии со ст. 6 Федерального закона "Технический регламент о пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2009г. не проводился.


Согласно ст. 32 №123-ФЗ от 22.07.2009г. «О требованиях пожарной безопасности» в зависимости от назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, возможности пребывания их в состоянии сна, здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания специализированных домов престарелых и инвалидов).

Согласно требований абзаца 5 подпункта «а» пункта 2 приложения к Положению, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012г. № 290 здание ОАУСО «БОРОВИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» по адресу: Боровичский район, д.Железково, д.25 присвоенная высокая категория риска.

выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
	Согласно предписания ОНД № 385/1/1 от 19.10.2015г., срок исполнения которого истёк 01.10.2016г. не устранены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:		
1	В здании дома-интерната пути эвакуации инвалидов со второго этажа здания предусмотрены по открытым наружным металлическим лестницам.	п. 3.1.16* ВСН 62-91, п. 5.2.32 СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605	директор Манучарян А.С.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



*[Handwritten signature]*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(подпись проверяющего)

Отметка о применении технических средств:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился
4. Фототаблица: не составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: отсутствуют
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 322/1/1 от 06.10.2016г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: - список инструктажа работников от 04.10.2016г. на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Квасков Алексей Сергеевич

«05» октября 2016г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор Манучарян Артик Самвелович

(фамилия, имя, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» октября 2016г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99