

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование территориального органа МЧС России)

**173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 77-46-02, <gu-
go_novobl@mail.natm.ru>**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Боровичскому и Любытинскому районам УНД и ПР
(наименование органа государственного надзора)

174411, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 63, тел. 2-18-93, GPNBOR@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 160/1/1
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОРОВИЧ-
СКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»(ДОМ-ИНТЕРНАТ ОАУСО
«БОРОВИЧСКИЙ ДОМ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору № 160
(наименование органа ГПН)

от « 06 » мая 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 14 » мая 2015 г. по 16 ч 00 мин. « 15 » мая 2015 г.

проведена проверка

Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Сако-
вич Ольга Олеговна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОРОВИЧ-
СКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»(ДОМ-ИНТЕРНАТ ОАУСО
«БОРОВИЧСКИЙ ДОМ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»), г.Боровичи, ул.
Р.Люксембург 16

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Манучаряном А.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№		нормативно-правовой	Отметка
---	--	---------------------	---------

1.	2.	3.	4. шения	5. (указывается только выполнение)
1	Не обеспечена исправность сетей наружного противопожарного водопровода (не обеспечен требуемый по нормам (20 л/сек.) расход воды на нужды пожаротушения (фактически 6 л/сек.) (здания дома интерната)	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 (ППР РФ), пп. 2.11, 8.5.8.16 СНИП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", ст. 62, 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях ПБ" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, п.4.1, 8.4.8.6. Свода правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".	01.05.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору по пожарному надзору

Сакович О.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 15 » мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(Signature)
(подпись)

(Signature)
(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » мая 2015 г.