



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: [gpn-nov@yandex.ru](mailto:gpn-nov@yandex.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам**

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: [GPNBOR@mail.ru](mailto:GPNBOR@mail.ru)

**Предписание № 295/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Областное автономное учреждение социального обслуживания  
«Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
(ОАУСО «Боровичский ДИ»)**

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя – правообладателя объекта защиты.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору № 295  
(наименование органа ГПН)

от « 26 » октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 01 » ноября 2017 г. по 14 ч 00 мин. « 20 » ноября 2017 г.

проведена проверка государственным инспектором Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Соловьевым Евгением Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

здания дома-интерната Областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов", по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д.25

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Манучаряном Артиком Самвеловичем  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Площадка лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода, ниже уровня эвакуационного выхода на 18 см. (наружная лестница у веранды II)	п. 33 ППР в РФ; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2018г.	
2.	Ограждение лестницы 3-го типа имеет высоту менее 1,2м. Фактически высота	п. 33 ППР в РФ; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ	01.11.2018г.	



	ограждения 0,8м. (наружная лестница у веранды II)	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.6.30 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
3.	В полу на пути эвакуации на наружную пожарную лестницу имеется перепад высот менее 45 см. Высота перепада 9 см. (выход на наружную лестницу у веранды II)	п. 33 ППР в РФ; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.6.28 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2018г.	
4.	Ограждение лестницы 3-го типа выполнено с применением горючих материалов и имеет высоту менее 1,2м. Фактически высота ограждения 0,6м. (наружная лестница у веранды I)	п. 33 ППР в РФ; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.6.30 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2018г.	
5.	Высота ступеней наружной открытой лестницы более 22 см. (фактически ступени имеют переменную высоту от 20 до 28 см) (наружная лестница у веранды I)	п. 33 ППР в РФ; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы".	01.11.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.



При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору  
Соловьев Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 20 » ноября 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор Манучарян А.С.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » ноября 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99**